

Чек-лист приёмки: гипсокартонные перегородки

Все перегородки — монтаж перегородок в Москве и МО
+7 (499) 755-95-58, +7 (926) 096-89-03

Актуально на август 2026 • Статусы нормативов проверены по базам Росстандарта и Минстроя

Нормативная база: СП 163.1325800.2014, СП 70.13330.2012

№	Проверка	Норматив или допуск
1	Профили ПН/ПС соответствуют проекту (50/65/75/100 мм), оцинковка без повреждений	СП 163, сертификаты
2	Шаг стоек каркаса 600 мм (400 мм под повышенные нагрузки)	СП 163.1325800.2014
3	Крепление направляющих: дюбель-шурупы с шагом не более 1000 мм, по 3 крепежа на направляющую	СП 163
4	Смежные листы ГКЛ не совпадают стыками (разбежка ≥ 1 шага стоек)	СП 163
5	Толщина листов: 12,5 мм одинарные, 2×12,5 мм — двухслойные обшивки	ГОСТ 6266-97
6	Зазор у пола 10 мм закрыт, зазор у потолка 5 мм	СП 163
7	Звукоизоляция: минвата в каркасе без пустот; расчётный R_w не ниже проекта (54–57 дБ)	СП 163, СП 51.13330
8	Ровность поверхности: не более 2 мм на 2-метровую рейку (под окраску), 3 мм под обои	СП 71.13330.2017
9	Отклонение от вертикали: не более 1,5 мм на 1 м высоты	СП 70.13330
10	Швы заделаны (серпянка + шпаклёвка), углы армированы, саморезы утоплены и прошпаклеваны	СП 71.13330
11	Сертификаты: ГКЛ (ГОСТ 6266-97), профили, минвата; класс пожарной опасности КМ1/КМ2	123-ФЗ
12	АОСР на каркас оформлен до обшивки	—