

Чек-лист приёмки: кирпичные перегородки

Все перегородки — монтаж перегородок в Москве и МО
+7 (499) 755-95-58, +7 (926) 096-89-03

Актуально на август 2026 • Статусы нормативов проверены по базам Росстандарта и Минстроя

Нормативная база: СП 15.13330.2020, СП 70.13330.2012

№	Проверка	Норматив или допуск
1	Толщина перегородки: 120 мм (в ½ кирпича), 65 мм (в четверть) по проекту	СП 15.13330.2020
2	Марка кирпича и раствора по проекту (М75–М300; раствор М50–М100), сертификаты	ГОСТ 530-2012
3	Перевязка швов: вертикальные швы смещены на ½ кирпича	СП 15
4	Толщина швов: горизонтальные 12 мм (допуск +3/–2), вертикальные 10 мм	СП 70.13330
5	Отклонение от вертикали: не более 10 мм на этаж, 15 мм на всю высоту	СП 70.13330
6	Отклонение рядов от горизонтали: не более 15 мм на 10 м	СП 70.13330
7	Анкеровка к несущим стенам (гибкие связи/штроба) каждые 2-3 ряда	СП 15
8	Перемычки над проёмами ≥ проектных, опирание ≥ 120 мм	СП 15
9	Армирование кладки (сетки/стержни) по проекту	СП 15
10	Пустотность/влажность: кирпич без сколов, поддон чистый; кладка не «плавает»	ГОСТ 530
11	АОСР на кладку и армирование до отделки	—