

Чек-лист приёмки: стеклянные перегородки

Все перегородки — монтаж перегородок в Москве и МО
+7 (499) 755-95-58, +7 (926) 096-89-03

Актуально на август 2026 • Статусы нормативов проверены по базам Росстандарта и Минстроя

Нормативная база: СП 426.1325800.2020

№	Проверка	Норматив или допуск
1	Тип стекла по проекту: закалённое (ГОСТ 30698-2014), триплекс (ГОСТ 30826-2014), обычное	ГОСТ 111-2014
2	Толщина стекла/стеклопакета по проекту (6, 8, 10, 12 мм; стеклопакет по ГОСТ 24866)	ГОСТ 24866-2014
3	Крепление: профиль/точечный крепёж по проекту, без перекосов	СП 426
4	Зазоры в полотне: не менее 5 мм от пола, не менее 3 мм между полотнами	СП 426
5	Фурнитура и петли: нагрузка на петлю ≤ 60 кг на створку (или по ТУ производителя)	—
6	Вертикальность: отклонение не более 1,5 мм на 1 м	СП 70.13330
7	Плоскостность: без «волн» и бликовых искажений более допустимых	ГОСТ 111
8	Маркировка/сертификаты: стекло с маркировкой (закалка, класс защиты)	123-ФЗ, ГОСТ 30698
9	Пожарная безопасность: огнестойкие перегородки EI по проекту (EI 30/45/60)	123-ФЗ
10	Фурнитура работает: створки открываются/закрываются без заеданий	—
11	Уплотнители по периметру, швы герметизированы	СП 426