

Чек-лист приёмки: навесы и веранды

Все перегородки — монтаж перегородок в Москве и МО
+7 (499) 755-95-58, +7 (926) 096-89-03

Актуально на август 2026 • Статусы нормативов проверены по базам Росстандарта и Минстроя

Нормативная база: СП 20.13330.2016, СП 16.13330.2017, СП 64.13330.2017

№	Проверка	Норматив или допуск
1	Расчёт на снег/ветер выполнен (район по СП 20.13330, коэффициент μ для ската)	СП 20.13330.2016
2	Сечения стоек/ферм по проекту, металл с антикоррозионной защитой	СП 16.13330.2017
3	Бетонирование стоек: глубина ≥ 800 мм (для отдельностоящих), бетон М200+, гидроизоляция	СП 70.13330
4	Уклон кровли $\geq 5^\circ$ (для поликарбоната $\geq 5-10^\circ$ для стока воды)	СП 17.13330.2017
5	Крепёж кровли: термошайбы, шаг 400–600 мм, саморезы в металл ≥ 19 мм	ТУ
6	Водосток: желоба/капельники по периметру, сток не на отмостку соседей	СП 17
7	Прогиб прогонов $\leq 1/200$ пролёта	СП 16/СП 64
8	Сварные швы: качество, грунтовка, покраска повреждённых мест	СП 16
9	Вертикальность стоек: не более 5 мм на 1 м	СП 70.13330
10	Комплект: паспорт на металлоконструкции (при необходимости), АОСР на фундаменты	—