

Чек-лист приёмки: заборы и ограждения

Все перегородки — монтаж перегородок в Москве и МО
+7 (499) 755-95-58, +7 (926) 096-89-03

Актуально на август 2026 • Статусы нормативов проверены по базам Росстандарта и Минстроя

Нормативная база: СП 53.13330.2019, СП 42.13330.2026

№	Проверка	Норматив или допуск
1	Высота/тип забора соответствуют ПЗЗ/СП 53 (сплошной — только со стороны улицы)	СП 53.13330.2019
2	Отступ от границы участка: без нарушений (по СП 42/местным правилам)	СП 42.13330.2026
3	Столбы: бетонирование ≥ 800 мм, шаг 2,5–3 м, вертикальность ± 10 мм	СП 70.13330
4	Профнастил: марка по проекту (С8–С21), крепёж кровельными саморезами 5–6 шт/м ²	ГОСТ 24045-2016
5	Лаги: 2 ряда (при высоте ≤ 2 м), 3 ряда (выше 2 м), сварка/крепёж надёжные	—
6	Заглушки на столбах, сварные швы обработаны и покрашены	—
7	Калитка/ворота: открываются без заеданий, петли смазаны, замок работает	—
8	Сетка-рабица: натянута, проволока $\varnothing \geq 2,5$ мм, крепление через 50 см	ГОСТ 5336-80
9	Деревянный забор: доска антисептирована, зазор для вентиляции	СП 64.13330.2017