

Чек-лист приёмки: спортзалы (татами, маты, протекторы)

Все перегородки — монтаж перегородок в Москве и МО

+7 (499) 755-95-58, +7 (926) 096-89-03

Актуально на август 2026 • Статусы нормативов проверены по базам Росстандарта и Минстроя

Нормативная база: СП 332.1325800.2017

№	Проверка	Норматив или допуск
1	Толщина татами по виду спорта: самбо ≥ 5 см; дзюдо/БЖЖ 40–50 мм; карате 2,5–4 см; бокс-настил 1,5–2 см; ММА 6–10 см	Правила Минспорта, ГОСТ Р 59974-2021
2	Татами по ГОСТ Р 59974-2021: наполнитель единым куском (не крошка!), чехол ПВХ ≥ 650 г/м ²	ГОСТ Р 59974-2021
3	Стыки матов плотные, без щелей и перепадов (перепад ≤ 2 мм)	ГОСТ Р 59974
4	Покрытие нескользкое (трение низа $\geq 6,5$; вращение верха $\geq 1,0$)	ГОСТ Р 55669-2013
5	Протекторы на стенах: высота до 1,8 м при примыкании ковров (борьба, самбо)	СП 332.1325800.2017
6	Колонны в зоне ≤ 3 м от ковра обшиты протекторами до 1,2 м	СП 332
7	Площадка дзюдо $\geq 14 \times 14$ м; ковёр борьбы $\varnothing 9$ м + защитная зона 1,5 м	СП 332, правила видов
8	Пол под покрытием: ровный, нескользкий, нагрузка ≥ 400 кгс/м ²	СП 332
9	Пожарные сертификаты на маты/покрытия (КМ1/КМ2 — для путей эвакуации)	123-ФЗ, табл. 28
10	Сертификаты соответствия и паспорта на все покрытия переданы заказчику	—